

**COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD**  
**TIEMPO DE INTERRUPCIÓN POR USUARIO**  
**(Año Móvil al Cierre de Cada Periodo)**

Tiempo de Interrupción por Usuario (Minutos / Año)		
Años	Con Afectaciones	Sin Afectaciones
<b>2000</b>	<b>138.0</b>	<b>128.8</b>
<b>2001</b>	<b>151.8</b>	<b>128.0</b>
<b>2002</b>	<b>472.0</b>	<b>124.4</b>
<b>2003</b>	<b>147.6</b>	<b>119.8</b>
<b>2004</b>	<b>98.1</b>	<b>88.6</b>
<b>2005</b>	<b>240.7</b>	<b>77.3</b>
<b>2006</b>	<b>100.8</b>	<b>78.7</b>
<b>2007</b>	<b>180.6</b>	<b>83.5</b>
<b>2008</b>	<b>131.6</b>	<b>79.6</b>
<b>2009</b>	<b>97.5</b>	<b>72.6</b>
<b>2010</b>	<b>135.7</b>	<b>60.1</b>
<b>2011</b>		
Enero	130.7	58.8
Febrero	151.1	58.6
Marzo	151.1	58.0
Abril	140.0	57.6
Mayo	145.8	61.3
Junio	145.2	56.1
Julio	124.9	54.2
Agosto	120.7	52.2
Septiembre	111.9	50.5
Octubre	113.1	51.7
Noviembre	112.1	52.2
<b>Diciembre</b>	<b>111.8</b>	<b>50.1</b>
<b>2012</b>		
Enero	109.8	49.0
Febrero	86.6	48.6
Marzo	85.6	48.1
Abril		
Mayo		
Junio		
Julio		
Agosto		
Septiembre		
Octubre		
Noviembre		
<b>Diciembre</b>		
Variación Respecto al Año Anterior (%)		
<b>2001</b>	<b>10.0</b>	<b>(0.6)</b>
<b>2002</b>	<b>210.9</b>	<b>(2.8)</b>
<b>2003</b>	<b>(68.7)</b>	<b>(3.7)</b>
<b>2004</b>	<b>(33.5)</b>	<b>(26.0)</b>
<b>2005</b>	<b>145.5</b>	<b>(12.7)</b>
<b>2006</b>	<b>(58.1)</b>	<b>1.7</b>
<b>2007</b>	<b>79.2</b>	<b>6.2</b>
<b>2008</b>	<b>(27.1)</b>	<b>(4.7)</b>
<b>2009</b>	<b>(25.9)</b>	<b>(8.8)</b>
<b>2010</b>	<b>39.1</b>	<b>(17.3)</b>
<b>2011</b>	<b>(17.6)</b>	<b>(16.6)</b>
<b>2012</b>		
Enero	(16.0)	(16.7)
Febrero	(42.7)	(17.0)
Marzo	(43.3)	(17.0)
Abril		
Mayo		
Junio		
Julio		
Agosto		
Septiembre		
Octubre		
Noviembre		
<b>Diciembre</b>		

Nota: No incluye área central  
Fuente: Comisión Federal de Electricidad